

PICTO	LEGENDE
	Production ECS 40L
	Réseau eau froide
	Réseau eau chaude sanitaire
	Point de raccordement eau froide
	Point de raccordement eau chaude
	Nourrice de distribution
	Vanne d'arret
	Attente EU/EV

Désignation de l'appareil	Q_{min} de calcul en l/s	Diamètres intérieurs minimum des canalisations d'alimentation (mm)
Evier	0.20	12
Lavabo	0.20	12
Baignoire	0.33	16
Douche	0.20	12
WC avec réservoir de chasse	0.12	10
WC avec robinet de chasse	1.50	Au moins le diamètre du robinet
Urinoir avec robinet individuel	0.15	10
Urinoir à action siphonique	0.50	Au moins le diamètre du robinet
Lave mains	0.10	10
Bac à laver	0.33	14
Machine à laver le linge	0.20	10
Machine à laver la vaisselle	0.10	10
Machine industrielle ou autre appareil	Se conformer à l'instruction du fabricant	

GESTION TECHNIQUE FLUIDES
Ingénierie Durable des Fluides du Bâtiment
Bureaux : 31 Lotissement Le Provençal, route de Saumane– 84800 L'ISLE/SORGUE
Siège : 1141 Route de Fontaine de Vaucluse - 84800 SAUMANE
Tel : 04 90 92 43 51 – email : be@gtfluides.com

MICHEL ROUX
ARCHITECTE DPLG
-
137 CHEMIN DE LA CALADE
84220 - GOULT

Opération :
AMÉNAGEMENT D'UNE
SALLE DES FÊTES
84400 GARGAS

PLAN PB TN

1	2/08/2024	Première diffusion
2	30/09/2024	Ajout attentes EF + Adoucisseur

Phase :	Date :	Echelle :	Niveau :
DCE	08/2024	1/50	TN